INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

CÓDIGO DE LABORATORIO	NOMBRE EMPRESA PRESTADORA	NÚMERO DE INFORME	FECHA DE INFORME:
AA02271-22	EMPRESA DE SERVICICIO PÚBLICA DE CAJICA S.A E S P EPC	AA02271-22	2022-06-23

FECHA DE TOMA:	HORA DE TOMA:	FECHA DE RECEPCIÓN:	HORA DE RECEPCIÓN:	CONTRAMUESTRA:
2022/06/16	07 30 A.M	2022/06/16	09 15 A.M	SI

MUESTRA TOMADO POR:	DESINFECTANTE:	COAGULANTE
MARIA LUCENA CEPEDA	CLORO GASEOSO	SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO TIPO B

TIPO DE MUESTRA	ANÁLISIS SOLICITADOS
TRATADA	FISICOQUIMICO_MICROBIOLOGICO

INFORMACIÓN DEL PUNTO DE TOMA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
CUNDINAMARCA	CAJICA	Area rural, Vereda Rio Frío - La Palma

CÓDIGO PUNTO	DESCRIPCIÓN-DIRECCIÓN
_1008	Frente al Colegio Carlos Lleras Restrepo

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE :	DIRECCIÓN:
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Calle 26 N° 51 - 53 Torre Salud – Piso 4. TELÉFONO 7491722 Bogotá

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO IN SITU*

MENSURANDO	UNIDAD	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALORES PERMITIDOS. RESOLUCIÓN 2115/ 07	RESULTADOS	DIAGNOSTICO	CÓDIGO DEL ANALISTA
pH In SITU *	Unidades de pH	2022/06/16	FOTOMETRICO	≥6 5 Y ≤9	6,72	ACEPTABLE	NO APLICA
CLORO In SITU *	mg/l	2022/06/16	FOTOMETRICO	≥0 3 Y ≤2 0	1,50	ACEPTABLE	NO APLICA

* Los resultados de análisis In situ son suministrados por el cliente

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

MENSURANDO	UNIDAD	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALORES PERMITIDOS. RESOLUCIÓN 2115/ 07	RESULTADOS	DIAGNOSTICO	CÓDIGO DEL ANALISTA
COLOR	UPC	2022/06/16	Manual de método determinación de color aparente en agua potable y envasada por la técnica de espectrofotometría FOTOMETRICO M-PDS-GSP-LSP-MA-045	≤15	8,0	ACEPTABLE	LSP 011
TURBIEDAD	UNT	2022/06/16	S M 2130B Edición 23 2017	≤2	0 43	ACEPTABLE	LSP 009
NITRATOS	mg/l NO_3	2022/06/16	S M 4500-NO_3-B Edición 23 2017	≤10	1,70	ACEPTABLE	LSP 079
NITRITOS	mg/l NO_2	2022/06/17	S. M 4500-NO_2-B Edición 23 2017	≤0 1	<0,010	ACEPTABLE	LSP 079
FOSFATOS	mg/l PO_4	2022/06/16	S.M 4500-P E Edición 23 2017	≤0 5	<0,1	ACEPTABLE	LSP 011
CONDUCTIVIDAD	µS / cm	2022/06/16	S M 2510 B Edición 23 2017	≤1000	289	----	LSP 071

El resultado emitido corresponde únicamente al obtenido por el análisis de la(s) muestra(s) allegada(s) para estudio, identificada(s) como se especifica en el contenedor de la(s) misma(s) y la solicitud del servicio respectiva. El laboratorio no se responsabiliza del cumplimiento de las condiciones de pertinencia en identificación, toma de muestra, almacenamiento y transporte. No está permitido reproducir parcialmente o totalmente el informe de resultados sin la aprobación escrita de la Coordinación del Laboratorio.

Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
Correo electrónico: labsalud@cundinanamarca.gov.co
Dirección: calle 21ª # 70-10 zona industrial Montevideo, Teléfonos: 4112025

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

MENSURANDO	UNIDAD	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALORES PERMITIDOS. RESOLUCIÓN 2115/ 07	RESULTADOS	DIAGNOSTICO	CÓDIGO DEL ANALISTA
COLIFORMES TOTALES	NMP/100 cm3	2022/06/16	S M 9223B Edición 23. 2017	0 Microorganismos en 100 cm³	<1	ACEPTABLE	LSP 063
E. COLI	NMP/100 cm3	2022/06/16	S.M 9223B Edición 23 2017	0 Microorganismos en 100 cm³	<1	ACEPTABLE	LSP 063

ÍNDICE DE RIESGOS	IRCA: **0,00 %** Según los parámetros analizados **(10)** la muestra se encuentra en Nivel de riesgo SIN RIESGO.
NOTA	• La información de punto de toma corresponde al acta de concertación vigente.
OBSERVACIONES	AA02271-22
ADICIONES, DESVIACIONES O EXCLUSIONES:	Ninguna

Validó

COD LSP 041
LIDER TÉCNICO MICROBIOLOGÍA

COD LSP 038
LIDER TÉCNICO FISICOQUÍMICO

FIN DEL INFORME

El resultado emitido corresponde únicamente al obtenido por el análisis de la(s) muestra(s) allegada(s) para estudio, identificada(s) como se especifica en el contenedor de la(s) misma(s) y la solicitud del servicio respectiva. El laboratorio no se responsabiliza del cumplimiento de las condiciones de pertinencia en identificación, toma de muestra, almacenamiento y transporte. No está permitido reproducir parcialmente o totalmente el informe de resultados sin la aprobación escrita de la Coordinación del Laboratorio.

Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
Correo electrónico: labsalud@cundinanamarca.gov.co
Dirección: calle 21ª # 70-10 zona industrial Montevideo, Teléfonos: 4112025