INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

CÓDIGO DE LABORATORIO		NOMBRE EMPRESA PRESTADORA	NÚMERO DE INFORME	FECHA DE INFORME:
AA02806-22		EMPRESA DE SERVICICIO PÚBLICA DE CAJICA S.A E.S.P EPC	AA02806-22	2022-08-22
FECHA DE TOMA: 2022/08/11	**HORA DE TOMA:** 07:00A.M	**FECHA DE RECEPCIÓN:** 2022/08/11	**HORA DE RECEPCIÓN:** 09:31 A.M	**CONTRAMUESTRA:** SI
MUESTRA TOMADO POR: MARIA LUZENA CEPEDA		**DESINFECTANTE:** CLORO GASEOSO	**COAGULANTE** SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO TIPO B	
TIPO DE MUESTRA TRATADA		**ANÁLISIS SOLICITADOS** MICROBIOLOGICO		

INFORMACIÓN DEL PUNTO DE TOMA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
CUNDINAMARCA	CAJICA	Casco urbano, Barrio La Gran Colombia
CÓDIGO PUNTO _1013	**DESCRIPCIÓN-DIRECCIÓN** Frente al Salón Comunal, Barrio Gran Colombia	

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE :	DIRECCIÓN:
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Calle 26 N° 51 - 53 Torre Salud – Piso 4. TELÉFONO 7491722 Bogotá

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO IN SITU*

MENSURANDO	UNIDAD	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALORES PERMITIDOS. RESOLUCIÓN 2115/ 07	RESULTADOS	DIAGNOSTICO	CÓDIGO DEL ANALISTA
pH In SITU *	Unidades de pH	2022/08/11	FOTOMETRICO	≥6.5 Y ≤9	6,85	ACEPTABLE	NO APLICA
CLORO In SITU *	mg/l	2022/08/11	FOTOMETRICO	≥0 3 Y ≤2.0	1,50	ACEPTABLE	NO APLICA

* Los resultados de análisis In situ son suministrados por el cliente.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

MENSURANDO	UNIDAD	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALORES PERMITIDOS. RESOLUCIÓN 2115/ 07	RESULTADOS	DIAGNOSTICO	CÓDIGO DEL ANALISTA
COLIFORMES TOTALES	NMP/100 cm3	2022/08/11	S. M 9223B Edición 23· 2017	0 Microorganismos en 100 cm³	<1	ACEPTABLE	LSP 063
E. COLI	NMP/100 cm3	2022/08/11	S.M 9223B Edición 23: 2017	0 Microorganismos en 100 cm³	<1	ACEPTABLE	LSP 063

ÍNDICE DE RIESGOS	IRCA: 0,00 % Según los parámetros analizados (2) la muestra se encuentra en Nivel de riesgo:SIN RIESGO ,
NOTA	• La información de punto de toma corresponde al acta de concertación vigente
OBSERVACIONES	AA02806-22 ----
ADICIONES, DESVIACIONES O EXCLUSIONES:	Ninguna

Validó

COD LSP 041
LIDER TÉCNICO MICROBIOLOGÍA

FIN DEL INFORME

El resultado emitido corresponde únicamente al obtenido por el análisis de la(s) muestra(s) allegada(s) para estudio, identificada(s) como se especifica en el contenedor de la(s) misma(s) y la solicitud del servicio respectiva. El laboratorio no se responsabiliza del cumplimiento de las condiciones de pertinencia en identificación, toma de muestra, almacenamiento y transporte. No está permitido reproducir parcialmente o totalmente el informe de resultados sin la aprobación escrita de la Coordinación del Laboratorio.

Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
Correo electrónico: labsalud@cundinanamarca.gov.co
Dirección: calle 21ª # 70-10 zona industrial Montevideo, Teléfonos: 4112025