INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

CÓDIGO DE LABORATORIO	NOMBRE EMPRESA PRESTADORA	NÚMERO DE INFORME	FECHA DE INFORME:
AA02872-22	EMPRESA DE SERVICICIO PÚBLICA DE CAJICA S.A E S P EPC	AA02872-22	2022-08-30

FECHA DE TOMA:	HORA DE TOMA:	FECHA DE RECEPCIÓN:	HORA DE RECEPCIÓN:	CONTRAMUESTRA:
2022/08/18	07:30 A.M	2022/08/18	10:07 A.M	SI

MUESTRA TOMADO POR:	DESINFECTANTE:	COAGULANTE
MARIA LUZENA CEPEDA	CLORO GASEOSO	SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO TIPO B

TIPO DE MUESTRA	ANÁLISIS SOLICITADOS
TRATADA	FISICOQUIMICO_MICROBIOLOGICO

INFORMACIÓN DEL PUNTO DE TOMA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
CUNDINAMARCA	CAJICA	Area rural, Vereda Rincón Santo, entrada El Banco

CÓDIGO PUNTO	DESCRIPCIÓN-DIRECCIÓN
_1010	Frente a Colegio Rincón Santo, sector El Misterio Rincón Santo

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE :	DIRECCIÓN:
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Calle 26 N° 51 - 53 Torre Salud – Piso 4. TELÉFONO: 7491722 Bogotá.

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO IN SITU*

MENSURANDO	UNIDAD	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALORES PERMITIDOS. RESOLUCIÓN 2115/ 07	RESULTADOS	DIAGNOSTICO	CÓDIGO DEL ANALISTA
pH In SITU *	Unidades de pH	2022/08/18	FOTOMETRICO	≥6 5 Y ≤9	6,65	ACEPTABLE	NO APLICA
CLORO In SITU *	mg/l	2022/08/18	FOTOMETRICO	≥0.3 Y ≤2 0	1,25	ACEPTABLE	NO APLICA

* Los resultados de análisis In situ son suministrados por el cliente.

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

MENSURANDO	UNIDAD	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	VALORES PERMITIDOS. RESOLUCIÓN 2115/ 07	RESULTADOS	DIAGNOSTICO	CÓDIGO DEL ANALISTA
COLOR	UPC	2022/08/19	Manual de método: determinación de color aparente en agua potable y envasada por la técnica de espectrofotometría FOTOMETRICO M-PDS-GSP-LSP-MA-045	≤15	2,6	ACEPTABLE	LSP 011
TURBIEDAD	UNT	2022/08/18	S. M 2130B Edición 23. 2017	≤2	0,19	ACEPTABLE	LSP 071
ALUMINIO	mg/l Al^{3+}	2022/08/24	S. M 3500-Al B Edición 23. 2017	≤0 2	<0.1	ACEPTABLE	LSP 079
CONDUCTIVIDAD	µS / cm	2022/08/18	S.M 2510 B Edición 23.2017	≤1000	197	----	LSP 071
HIERRO	mg/l Fe	2022/08/19	S.M 3111 B Edición 23. 2017	≤0 3	<0,1	ACEPTABLE	LSP 009

El resultado emitido corresponde únicamente al obtenido por el análisis de la(s) muestra(s) allegada(s) para estudio, identificada(s) como se especifica en el contenedor de la(s) misma(s) y la solicitud del servicio respectiva. El laboratorio no se responsabiliza del cumplimiento de las condiciones de pertinencia en identificación, toma de muestra, almacenamiento y transporte. No está permitido reproducir parcialmente o totalmente el informe de resultados sin la aprobación escrita de la Coordinación del Laboratorio.

Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
Correo electrónico: labsalud@cundinanamarca.gov.co
Dirección: calle 21ª # 70-10 zona industrial Montevideo, Teléfonos: 4112025

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
MENSURANDO	**UNIDAD**	**FECHA DE ANÁLISIS**	**MÉTODO**	**VALORES PERMITIDOS. RESOLUCIÓN 2115/ 07**	**RESULTADOS**	**DIAGNOSTICO**	**CÓDIGO DEL ANALISTA**
COLIFORMES TOTALES	NMP/100 cm3	2022/08/18	S M 9223B Edición 23 2017	0 Microorganismos en 100 cm^3	<1	ACEPTABLE	LSP 041
E. COLI	NMP/100 cm3	2022/08/18	S M 9223B Edición 23. 2017	0 Microorganismos en 100 cm^3	<1	ACEPTABLE	LSP 041

ÍNDICE DE RIESGOS	IRCA: **0,00 %** Según los parámetros analizados **(9)** la muestra se encuentra en Nivel de riesgo:**SIN RIESGO ,**
NOTA	• La información de punto de toma corresponde al acta de concertación vigente.
OBSERVACIONES	AA02872-22 ----
ADICIONES, DESVIACIONES O EXCLUSIONES:	Ninguna

Validó

COD LSP 043
LIDER TÉCNICO MICROBIOLOGÍA

COD LSP 079
LIDER TÉCNICO FISICOQUÍMICO

FIN DEL INFORME

El resultado emitido corresponde únicamente al obtenido por el análisis de la(s) muestra(s) allegada(s) para estudio, identificada(s) como se especifica en el contenedor de la(s) misma(s) y la solicitud del servicio respectiva. El laboratorio no se responsabiliza del cumplimiento de las condiciones de pertinencia en identificación, toma de muestra, almacenamiento y transporte. No está permitido reproducir parcialmente o totalmente el informe de resultados sin la aprobación escrita de la Coordinación del Laboratorio.

Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca
Correo electrónico: labsalud@cundinanamarca.gov.co
Dirección: calle 21ª # 70-10 zona industrial Montevideo, Teléfonos: 4112025